



URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM  
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego  
Dariusz Rudzki - Inspektor

Drawsko Pom. dnia 05 września 2019 r.

IR.6324.5.2019.DR

Usługi Projektowe  
Krzysztof Kot  
Ul. Chrobrego 82  
78-520 Złocieniec

Gmina Drawsko Pom.; odpowiadając na wniosek z dnia 28.08.2019r, ustala warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu dla pojazdów osobowych na dz. nr 417/2 obr.11 Drawsko Pom.:

1. Średnicę przyłącza do sieci deszczowej zaprojektować w zależności od powierzchni zlewni,
2. Projektowany odcinek przyłącza sieci deszczowej włączyć do istniejącej sieci deszczowej, do studni nieoznaczonej na mapie zasadniczej, orientacyjna lokalizacja studni określona została w załączniku graficznym do poniższych warunków,
3. Ujawnić i określić przez uprawnionego geodetę rzędne studni o której mowa w pkt 2,
4. W studni włączeniowej prawidłowo ukształtować kinety,
5. Przyłączyć do sieci deszczowej zaprojektować z rur PCW o przekroju litym,
6. Odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach włączeniowych wykonać wg odrębnych warunków technicznych,
7. Po zakończeniu prac włączeniowych zgłosić do odbioru do właściciela miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8. Wody opadowe z terenu inwestycji będą oczyszczane w istniejącym systemie podczyszczania ścieków deszczowych: piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanym przy ul. Staszica, właściciel istniejącej sieci deszczowej - Gmina Drawsko Pomorskie nie wymaga podczyszczenia wód deszczowych odprowadzonych z terenu inwestycji,
9. Zabrania się odprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków sanitarnych,
10. Okres ważności niniejszych warunków technicznych wynosi 2 lata od daty wydania.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Czerwiński*

Zał. Mapa z lokalizacją studni włączeniowej – 1 egz.