

UWAGA:
. Poziom prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej DC powinien spełniać warunek 1,4 x Isc < In < 2,4 x Isc

PROJEKTANT:	OPRACOWAŁ:	INWESTOR:	STADIUM:	PROJEKT:	NUMER RYSUNKU: / KARTA:
Zbigniew Rafalski 71-823 Szczecin ul. Tęczowa 6 Nr upraw. 572/Sz/94	Ryszard Szafrański 72-100 Goleniów al. Wojska Polskiego 26	Powiat Drawski Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie	1 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	INSTALACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KALISZU POMORSKIM	2 / 1 DATA: Kwiecień 2018