

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH
WYDZIAŁU GEODEZJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM”**

Znak sprawy ZP.272.21.2013.AG

Od dnia 1 sierpnia 2013r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy ja jako wykonawca mogę posiłkować się referencjami firmy zaprzyjaźnionej ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zgodnie z Rozdziałem 8 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu pod warunkiem pisemnego zobowiązania tego podmiotu, który odda mu do dyspozycji w sposób udokumentowany niezbędne zasoby.

2. W § 4 projektu następujących zapisów w SIWZ i załącznikach:

*13) uzyskanie dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia,
14) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz., instrukcji obsługi windy, instrukcji alarmowej,*

Jak się wydaje zapisy te nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Umowa zawiera błędne zapisy. Powyższe zapisy nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

3. W SIWZ w rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia jest zapis:

„Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres określone zostały w załączonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także przedmiarze robót. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż, a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe, naprawcze związane z budową szybu itp.)”

Jak się wydaje zapis „... budowa szybu...” wskazuje, że przytaczany cytat nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Tak – budowa szybu nie jest przedmiotem zamówienia.

4. W Specyfikacji oraz w Opisie do projektu podano wymagany okres gwarancji na urządzenia 5 lat. W projekcie umowy określono okres gwarancji na nie mniej niż 36

miesiący. Jaki okres gwarancji jest wymagany? Czy ma być to gwarancja producenta czy może to być gwarancja wykonawcy? W dokumentacji przetargowej raz się mówi o gwarancji producenta, raz o gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Zamawiający odpowiada:

Za całe przedsięwzięcie odpowiada wykonawca robót budowlanych więc wymagana jest gwarancja na całe przedsięwzięcie. Zamawiający wymaga gwarancji na wykonanie robót i zamontowane urządzenia na 5 lat.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sterownika centralnego bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego?

Zamawiający odpowiada:

Inwestor wymaga aby sterownik centralny posiadał wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki zewnętrznej o standardowym poziomie ciśnienia akustycznego 61 dB(A) i dla trybu cichego 50 dB(A)?

Zamawiający odpowiada:

Na podstawie tak sformułowanych pytań 6-16 Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć precyzyjnie i jednoznacznie czy urządzenia o takich parametrach jak w pytaniach będą spełniały wymagania Zamawiającego czy będą równoważne w stosunku do wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Zamawiający określił precyzyjnie jakie parametry techniczne muszą być spełnione aby oferta została za ważną.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej i kasetonowej o nominalnej wydajności chłodzenie/grzanie 2,2/2,5 kW?

Zamawiający odpowiada: j.w

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej i kasetonowej o nominalnej wydajności chłodzenie/grzanie 3,6/4,0 kW?

Zamawiający odpowiada: j.w

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej o mocy chłodniczej 2,2 kW i poborze mocy 25 W?

Zamawiający odpowiada: j.w

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej o mocy chłodniczej 2,8 kW i poborze mocy 25 W?

Zamawiający odpowiada: j.w

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej o mocy chłodniczej 3,6 kW i poborze mocy 30 W?

Zamawiający odpowiada: j.w

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej o mocy chłodniczej 4,5 kW i poborze mocy 40 W oraz najniższym poziomie dźwięku 38 dB(A)?

Zamawiający odpowiada: j.w

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 2,2 kW oraz najniższym poziomie dźwięku 27 dB(A)?

Zamawiający odpowiada: j.w

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 2,8 kW oraz najniższym poziomie dźwięku 26 dB(A)?

Zamawiający odpowiada: j.w

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 3,6 kW oraz najniższym poziomie dźwięku 31 dB(A)?

Zamawiający odpowiada: j.w

16. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 4,5 kW oraz najniższym poziomie dźwięku 33dB(A)?

Zamawiający odpowiada: j.w

17. W dokumentacji przetargowej zawarto przedmiar robót oraz zasady obliczenia ceny w uproszczonym kosztorysie ofertowym. Jednocześnie w SIWZ nie podano, że należy do oferty dołączyć kosztorys. W projekcie umowy nie jest on też wymieniony jako załącznik do umowy. Mamy pytanie: czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy czy też stanowi on rolę pomocniczą dla wykonawcy w celu wyliczenia ryczałtowej ceny oferty.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z § 11 projektu umowy wynagrodzenie za roboty budowlane nastąpi w formie ryczałtowej, tak więc kosztorys ofertowy stanowi element pomocniczy oferty, a w związku z tym nie jest obowiązkowy.