

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
DOT. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW INTERNATÓW ZSZ CKP w DRAWSKU  
POMORSKIM ORAZ ZSP W CZAPLINKU”**

W dniu 22 marca 2012r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

*dotyczy: budynku internatu ZSP w Czaplunku*

- 1) W przedmiarze nie ujęto płytek cokołu, prosimy o informację czy należy je ująć w wycenie i w jakiej pozycji?

**Zamawiający odpowiada:** *Tak, cokół należy przewidzieć w kalkulacji.*

- 2) Czy kotłownia ma być wyposażona w instalację pogodową, o której mówi się w ogłoszeniu? Jeśli tak, to w której pozycji przyjąć do wyceny – brak w przedmiarach.

**Zamawiający odpowiada:** *Kotłownia jest już wyposażona a automatykę pogodową, w ogłoszenie wkradł się błąd.*

- 3) Czy przewody mają być prowadzone w bruzdach jak pisze projektant? Jeśli tak, to w jakiej pozycji należy je wycenić?

**Zamawiający odpowiada:** *Przewody prowadzić w bruzdach tak jak opisano w Projekcie Budowlanym.*

*dotyczy: budynku internatu ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim*

- 4) Czy należy przyjąć do wyceny stolarkę drzwiową zawartą w zestawieniu? Jeśli tak, to w jakiej pozycji.

**Zamawiający odpowiada:** *Tak, stolarkę drzwiową należy wycenić jak w zestawieniu.*

- 5) Czy pozycje przedmiaru dotyczącego ocieplenia 44 i 45 są właściwe?

**Zamawiający odpowiada:** *Tak, całą instalację c.w.u. i c.o. należy wymienić.*

- 6) Czy pompa cyrkulacyjna ma być wyposażona w regulator czasowy? Jeśli tak to w jakiej pozycji przyjąć do wyceny.

**Zamawiający odpowiada:** *Tak, pompa powinna być wyposażona w regulator czasowy.*


- 7) Czy kotłownia ma być wyposażona w instalację pogodową? Jeśli tak to w jakiej pozycji przyjąć do wyceny.

**Zamawiający odpowiada:** *Kotłownia nie jest przedmiotem postępowania.*

*Przedmiar w rozliczeniu ryczałtowym jest elementem pomocniczym w dokumentacji projektowej. Podstawą obliczenia ceny jest projekt budowlany i wykonawczy. Zaleca się lustrację obiektu i pomiary własne.*

- 8) Prosimy o podanie informacji czy grzejniki ocynkowane zastosować w sanitariatach we wszystkich obiektach? Czy istnieje możliwość zmiany grzejników na aluminiowe z zachowaniem parametrów?

**Zamawiający odpowiada:** *We wszystkich obiektach i pomieszczeniach zastosować grzejniki stalowe. Nie istnieje możliwość zmiany na grzejniki aluminiowe.*

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
REMONTÓW I INWESTYCJI**  
  
**mgr inż. Mirosław Szulist**