

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW INTERNATÓW ZSZ CKP w DRAWSKU
POMORSKIM ORAZ ZSP W CZAPLINKU”**

W dniu 26 marca 2012r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Prosimy o podanie jakie grzejniki przyjąć do wyceny w pomieszczeniach kuchni, obieralni, stołówki, pralni, czy w wersji ocynkowanej czy zwykłe stalowe? Projektant podaje informacje odnośnie ocynkowanych tylko dla budynku internatu ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim i dotyczy to tylko pomieszczeń sanitarnych.

Zamawiający odpowiada: *We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych takich jak kuchnia, sanitariaty, obieralnie, stołówki, itp., należy zamontować grzejniki w wersji ocynkowanej – dotyczy budynków internatów w Drawsku Pomorskim i Czaplunku.*

NACZELNIK WYDZIAŁU
REMONTÓW I INWESTYCJI


mgr inż. Mirosław Szulist