


———— CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE  
----- CENTRALNE OGRZEWANIE POWROT

UWAGA:  
REGULACJA POPRZECZ NASTĘPNIE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.  
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE Ciepła Z BILANSU DLA DANEGO POMICZCZENIA.  
I USTAWIĆ PRĘSIĘCI NASTĘPNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WGS TABELI:

Moc [W]	Nr
Do 400	1
400-600	2
600-800	3
800-1100	4
1100-1400	5
1400-1700	6
1700-2000	7
2000-2800	N



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA		
Nr.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki
2.1	Pokój	deska podł.
2.2	Pokój	deska podł.
2.3	Pokój	deska podł.
2.4	Korytarz	terakota
2.5	Kl. schodowa	terakota
2.6	Kl. schodowa	terakota
2.7	Pokój	deska podł.
2.8	Pokój	deska podł.
2.9	Pokój	deska podł.
2.10	Korytarz	terakota
Ogółem		146,0 m2



Obiekt / Temat:

TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW  
ZESPÓŁU SZKÓŁ PODDASZANICH  
Inwestor: ZSP w Czapliku

Adres: CZAPLIK, ul. Piawitka 4-6, dz. nr 493/3, obręb 003

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE  
78-500 Urośle Pomorskie, pl. E. Ożarskiej 3

Faza: PROJEKT BUDOWANY

BRANŻA: SANITARNIA

Proj. Ing. inż. ANGEŁ OROLSKI

Spół. Ing. inż. KRZYSZTOF OROLSKI

Opis: Ing. inż. KATARZYNA KOCZERO

Typul rys.: RZUT PODDASZA

Instalacja C.O.

Data: 12.2008

Skala: 1:100

Nr rys.: 4