

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI 11 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POWIATU DRAWSKIEGO”**

Znak sprawy PR.272.3.2011.KCz

W dniu 23-03-2010 do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

1. W opisie technicznym p.5 Realizacja, założono wymianę okien oraz naświetli z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.

Czy w pasmach naświetli umiejscowionych pod stropem (ona nieotwieralne) należy montować nawiewniki w każdym oknie?

Zamawiający odpowiada:

Dla naświetli położonych najwyżej nie jest wymagane zamontowanie nawiewników.

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Rozwoju i Promocji
78-500 Drawsko Pomorskie
Plac E. Orzeszkowej 3
tel./fax 094 36 307 88
Regon 330927299, NIP 253-00-36-053

NACZELNIK
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Krzysztof Czerwiński
inż. Krzysztof Czerwiński