

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI 11 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POWIATU DRAWSKIEGO”**

Znak sprawy PR.272.3.2011.KCz

W dniu 25-03-2010 do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

1. dotyczy zadania nr 2 budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ul. Parkowej i Grunwaldzkiej

W kosztorysie inwestorskim (przedmiarze robót) i dokumentacji technicznej ujęta jest dostawa i montaż kominów dwuściennych Φ 250 mm, odprowadzających spaliny z kotłów.

Brak jest określenia, czy podana średnica dotyczy elementu wewnętrznego komina czy zewnętrznego. Nie ma także podanej wysokości kominów i dyspozycji w sprawie konstrukcji wspornych.

Prosimy o podanie ww. parametrów

Zamawiający odpowiada:

W dokumentacji technicznej i przedmiarze robót podano średnicę kominów Φ 250 mm, która dotyczy elementu zewnętrznego komina.

Wysokość komina – budynek przy ul. Grunwaldzkiej – 16 m, budynek przy ul. Parkowej – 13 m

NACZELNIK WYDZIAŁU
REMONTÓW I INWESTYCJI

mgr inż. Mirosław Szulist