

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POWIATU DRAWSKIEGO”**

Znak sprawy PR.272.02.2011.KCz

W dniu 18-02-2010 do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. W Zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji dla Zadania Nr 3: budynek ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz budynek ZSP w Złocięncu brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dla tych obiektów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w zestawienia.

Zamawiający odpowiada:

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku ZSP w Kaliszu Pomorskim znajduje się na rzutach poziomych piwnicy i parteru,

zestawienie stolarki dla budynku ZSP Złocięncu znajduje się w przedmiarach robót

2. W Zadaniu nr 4 w projekcie budowlanym kotłowni gazowej 450kW w budynku ZSP nr 22 w Drawsku Pomorskim w części opisowej w pkt. 8.8 jest zapis, że przyjęto pompę na instalacji grzewczej mieszającą firmy Grundfos typ UPS 150-30F-6, natomiast w zestawieniu armatury i urządzeń pkt. 10 wymieniono pompę obiegową c.o. Grundfos UPE 150 30F-6. Firma Grundfos nie ma i nie miała w swojej ofercie następujących pomp: UPE 150 30F-6 i UPS 150 30F-6. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła tutaj pomyłka w nazewnictwie i o wskazanie konkretnego symbolu pompy.

Zamawiający odpowiada:

w dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim omyłkowo został wpisany symbol pompy mieszającej. Właściwy typ pompy to GRUNDFOS – UPS 100 30F-6.

Uwaga: wszystkie użyte znaki towarowe, patenty, nazwy własne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit itp.) użyte w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako przykładowe, tzn. że możliwe jest zastosowanie materiałów budowlanych, urządzeń, rozwiązań technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, że będą one co najmniej równoważne.

STAROSTA
Stanisław Cybul