


| Oznaczenie | QG1 | F1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
|-------------------|---------------------------|-------------------|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zaciski | | | | | | | | | |
| Nazwa | Zasilanie z rozdzielni RG | DEHNVentil M TN-S | | | | Obwód oświetlenia pokoi TP o.1 | Obwód oświetlenia pokoi TP o.2 | Zasilanie gniazd komputerowych K3 | Zasilanie gniazd komputerowych K4 |
| Moc | | | | | | | | | |
| Długość przewodu | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | 5x4mm2 | | | | | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 |
| Typ przewodu | YKY | | | | | YDY | YDY | YDY | YDY |

TP

| | | | | | |
|------------------|---|-------|---|------------|-------|
| Adres inwestycji | Remont internatu-wymiana inst. elektr. Kalisz Pom., ul. Wolności 16 | Proj. | Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83 | Posio | |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe Drawsko Pom. pl. E. Orzeszkowej 3 Drawsko Pomorskie | Dpr. | mgr inż. Dariusz Zuń | Posio | |
| Data | kwiecień 2009 | Spr. | inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64 | | |
| | | | | Nr arkusza | 1 / 2 |



| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Oznaczenie | Q8 | Q9 | | | | | | | |
| Zaciski | | | | | | | | | |
| Nazwa | Obwód gniazd wtykowych TP g.1 | Obwód gniazd wtykowych TP g.2 | | | | | | | |
| Moc | | | | | | | | | |
| Długość przewodu | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | | | | | | | |
| Typ przewodu | YDY | YDY | | | | | | | |