



Oznaczenie	QG1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Zaciski									
Nazwa	Zasilanie z rozdzielni RG				Obwód oświetlenia piwnicy TP1 o.1	Obwód oświetlenia TP1 o.2	Obwód oświetlenia kotłowni TP1 o.3	Obwód gniazd wtykowych TP1 g.1	Obwód gniazd wtykowych TP1 g.2
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	5x4mm2				3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ przewodu	YKY				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

TP1

Adres inwestycji	Remont internatu-wymiana inst. elektr. Kalisz Pom., ul. Wolności 16	Prok.	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Prosim	
Inwestor	Starostwo Powiatowe Drawsko Pom. pl. E. Orzeszkowej 3 Drawsko Pomorskie	Opz.	mgr inż. Dariusz Zuń	Prosim	
Data	kwiecień 2009	Spr.	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 6564		
				Nr arkusza	1 / 2

Oznaczenie	Q9								
Zaciski									
Nazwa	Obwód gniazd wtykowych TP1 g.3								
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	3x2,5mm2								
Typ przewodu	YDY								

# TP1

Adres inwestycji	Remont internatu-wymiana inst. elektr. Kalisz Pom., ul. Wolności 16	Pracownik Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Podpis	
Inwestor	Starostwo Powiatowe Drawsko Pom. pl. E. Orzeszkowej 3 Drawsko Pomorskie	Opis mgr inż. Dariusz Zuń	Podpis	
		Pracownik PZ Mazowiecki upr. nr 6084		
Data	kwiecień 2009		Nr arkusza	2 / 2