

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOT.
„BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 1, UL. ZŁOCIENIECKA 25, W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”**

Znak sprawy PR.KCz.343-7/09

W dniu 22 maja 2009 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o parametrach:

Twardość nawierzchni		60°C ± Sh A
Wytrzymałość na rozciąganie		≥ 0,85 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu		≥ 70%
Wytrzymałość na rozdzieranie		≥ 110 N
Ścieralność		≤ 0,9 mm
Nasiąkliwość wodą		≤ 0,16 %
Przyczepność do :	betonu	≥ 0,65 MPa
	asfaltobetonu	≥ 0,50 MPa
	podbudowy Eltan P	≥ 0,44 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego	powierzchnia sucha	≥ 0,40
	powierzchnia mokra	≥ 0,35
Odporność na uderzenie – pow. odcisku kulki		550 mm ² ± 50
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażana zmianą masy		≤ 0,50 %
Mrozoodporność oceniona zmianą masy		≤ 0,50 %
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej		4-5
Zmiana wymiarów w temp. 60° C		≤ 0,01%

Zamawiający odpowiada:

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni o parametrach nie niższych niż przewiduje dokumentacja.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zaplecza z typowych boksów kontenerowych (konstrukcja stalowa samonośna z profili stalowych zamkniętych, ściany z płyty warstwowej PWS z wypełnieniem styropianowym?)

Zamawiający odpowiada:

Dopuszcza się wykonanie zaplecza z typowych boksów kontenerowych o konstrukcji stalowej i ścian z płyt PWS pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych i funkcjonalno – użytkowych określonych w dokumentacji.

3. Jakie wymiary oczek w panelu zastosować?


Zamawiający odpowiada:

Takie jak zostały określone w dokumentacji.

4. Czy w zaoferowanej cenie należy ująć koszt wyposażenia (szafki odzieżowe, ławki, wieszaki, szafy, regały magazynowe itp.)

Zamawiający odpowiada:

W zaoferowanej cenie nie ujmować kosztów powyższego wyposażenia.

N A C Z E L N I K
K. Rozwoju i Promocji Powiatu

inż. Krzysztof Czerwinski