

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. „ BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, UL. ZŁOCIENIECKA 25, W RAMACH
PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”**

Znak sprawy PR.KCz.343-7/09

W dniu 18 maja 2009 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

W SIWZ Zamawiający w sposób jednoznaczny określił wymagania dotyczące nawierzchni sportowych oraz dokumentów ich dotyczących. Natomiast w dokumentacji technicznej znajduje się opis innych nawierzchni oraz inny wykaz dokumentów. Oba ww. opisy są dla siebie sprzeczne. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, który opis jest wiążący?


Zamawiający odpowiada:

1. W zakresie wykazu dokumentów opisem wiążącym jest SIWZ: Rozdział 11 pkt. 4A i 4B.
2. W zakresie wymagań dotyczących nawierzchni sportowych opisem wiążącym jest SIWZ: Rozdział 2 pkt. 2.1 i 2.2.

W Dokumentacji technicznej w części Opis techniczny pkt. 4.3 charakterystyka nawierzchni boiska do piłki nożnej wymaganymi parametrami dla trawy syntetycznej w zakresie:

- 1) gęstości będzie min. 97 000 monofilamentów/m²,
- 2) ciężar włókna min. 11 000 Dtex.

INŻYNIER POWIATU


mgr inż. Jan Szewczyk